

# 濃度計量証明書

令和4年8月1日

証明書番号 HK 040617

ウィズ環境株式会社 様



東北環境開発株式会社

山形県鶴岡市下清水字打越2番地の1

☎ 0235-24-3110 (代)

計量証明事業登録番号 山形県第16号

環境計量士 渡邊 隼 人

登録番号 第5876号



試料名	エコパーク大山 最終放流水		
採取年月日	令和4年7月15日	採取時刻	13時35分
試料受取日	令和4年7月15日	採取者	佐藤 優樹

依頼を受けました試料についての計量の結果を次のとおり証明します。

計量の対象	計量の結果	計量単位	計量の方法	定量下限値
pH	7.2 (23℃)	pH	JIS K 0102 12.1	-
SS	8.4	mg/L	S46 環告第59号付表9	1
COD <sub>Mn</sub>	16	mg/L	JIS K 0102 17	1
BOD	39	mg/L	JIS K 0102 21 32.4	1
n-ヘキサン抽出物質含有量	1.8	mg/L	S49 環告第64号付表4	1
カドミウム及びその化合物	<0.003	mg/L	JIS K 0102 55.4	0.003
シアン化合物	<0.1	mg/L	JIS K 0102 38.3	0.1
鉛及びその化合物	<0.01	mg/L	JIS K 0102 54.4	0.01
六価クロム化合物	<0.05	mg/L	JIS K 0102 65.2.5	0.05
ひ素及びその化合物	<0.01	mg/L	JIS K 0102 61.4	0.01
水銀及びアルキル水銀他水銀化合物	<0.0005	mg/L	S46 環告第59号付表2	0.0005
備考				